



## Energiescan: hulp bij de verduurzaming van uw bedrijfspand

### Gratis energiescan van uw bedrijfspand

SBBM biedt bedrijven die deelnemer zijn bij SBBM een gratis energiescan aan van hun bedrijfspand. Extra voorwaarde voor deze gratis energiescan is, dat het bedrijfspand vóór 2010 gebouwd is.

Na een intakegesprek met een parkmanager van SBBM, brengt een externe, gespecialiseerde adviseur tijdens een bezoek aan het bedrijf aspecten zoals verlichting, verwarming, isolatie en duurzame energiebronnen (met name zonnepanelen) in kaart en beoordeelt deze. De nadruk ligt hierbij op gebouwgebonden energiebesparingsmogelijkheden.

Ná de beoordeling van de resultaten ontvangt de ondernemer een op maat gemaakt rapport met gedetailleerde informatie.



### Persoonlijke opvolging energiescan

Het rapport wordt binnen enkele weken persoonlijk opgevolgd om het te bespreken. Het bedrijf ziet in de rapportage precies waar mogelijkheden liggen op het gebied van energiebesparing. Op een praktische wijze worden mogelijkheden gepresenteerd, inclusief benodigde investering en terugverdientijd. Financieringsmogelijkheden voor de energiebesparende maatregelen worden dan ook nader toegelicht.

### Informatieplicht: Erkende Maatregelenlijst energiebesparing

In het rapport van de energiescan wordt tevens de voor het bedrijf van toepassing zijnde erkende maatregelenlijst overzichtelijk gerapporteerd. De energiescan heeft dus ook nog eens een meerwaarde voor bedrijven die bij het RVO iedere vier jaar de rapportage moeten aanleveren over informatieplicht energiebesparing. Dit zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken.

#### MAATREGELEN

	Jaarbesparing		Investering		Resultaat			Vraag aan 	
	€	energie	CO2 (ton)	Bruto	Netto 	IVT (jaar)	rendement		winst (10 jaar)
<b>ELEKTRICITEIT</b>									
• Extra elektra verbruik Inverter arco's	€ 0	-14.992 kWh	0,00	€ 0	€ 0	0,0	0%	€ 0	<input type="checkbox"/>
• Compressor: detecteren en verhelpen perslucht lekkages	€ 534	3.461 kWh	1,56	€ 448	€ 448	0,8	113%	€ 4.890	<input type="checkbox"/>
• Buitenverlichting: schemerschakelaars installeren (6 stuks)	€ 419	2.621 kWh	1,47	€ 600	€ 600	1,4	63%	€ 3.593	<input type="checkbox"/>
• Extra opslag mogelijk: aanwezigheidsdetectie installeren op de verlichting (2 stuks)	€ 313	1.954 kWh	1,09	€ 440	€ 440	1,4	64%	€ 2.687	<input type="checkbox"/>
• Lashok: aanwezigheidsdetectie installeren op de verlichting (2 stuks)	€ 237	1.483 kWh	0,83	€ 440	€ 440	1,9	47%	€ 1.932	<input type="checkbox"/>
• Kantoorgedeelte: ruimteluftermostaten toepassen op Inverter arco's (ca. 6 stuks)	€ 764	4.774 kWh	2,67	€ 1.500	€ 1.500	2,0	44%	€ 6.139	<input type="checkbox"/>
• Hout opslag: aanwezigheidsdetectie installeren op de verlichting (2 stuks)	€ 208	1.303 kWh	0,73	€ 440	€ 440	2,1	41%	€ 1.645	<input type="checkbox"/>
• Hout opslag: vervangen van 6 TL armaturen 1500 mm (2x58W) door LED armaturen (47W) - 45 u/w	€ 220	1.376 kWh	0,77	€ 540	€ 492	2,2	38%	€ 1.710	<input type="checkbox"/>
• Gehele pand: energiamonitoringsysteem installeren	€ 327	2.046 kWh	1,15	€ 750	€ 750	2,3	40%	€ 2.524	<input type="checkbox"/>
• Buitenverlichting: vervangen van									<input type="checkbox"/>